



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Ивановской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)

153009, г. Иваново, ул. Диановых, д.8-а. телефон доверия: 8(4932) 29-99-99  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кинешма, Кинешемского и  
Заволжского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы**  
(наименование органа государственного надзора)

155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Островского, д.4.  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения

«14» февраля 2020г.

г. Кинешма

место составления представления (город, район)

Я, главный государственный инспектор г. Кинешма, Кинешемского и Заволжского районов Ивановской области по пожарному надзору Веденяпин А.С., рассмотрев дело об административном правонарушении №18 от 11 февраля 2020г.г., возбужденное в соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ главным государственным инспектором г. Кинешма, Кинешемского и Заволжского районов Ивановской области по пожарному надзору Веденяпиным А.С. в отношении директора МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ» Балашова М.И.

## УСТАНОВИЛ:

11 февраля 2020 по результатам проведения плановой выездной проверки объекта защиты - помещений центра дополнительного образования, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Калинина, д.33, где свою деятельность осуществляет МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ», установлено, что 11 февраля 2020 в 11 -00 должностное лицо – директор МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ» Балашов М.И. допустило нарушение (несоблюдение) обязательных требований пожарной безопасности, содержащихся в: Федеральном законе от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390,



**а именно:**

- 1. Не производится ежегодная проверка основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка порошковых огнетушителей при ежегодном техническом осмотре (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см., содержание влаги и дисперсность). Данная проверка должна проводиться выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.).

(Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 60, часть 1; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 пункт 70, пункт 478; Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.» пункт 4.3.14);

- 2. Не организовано проведение проверок работоспособности систем и установок противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) с составлением Актов проверок. (Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 п.61);

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и частью первой ст. 29.13 КоАП РФ вношу в адрес лица, совершившего административное правонарушение представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения и

#### **ПРЕДЛАГАЮ :**

- 1. Изучить Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390.

- 2. Организовать ежегодную проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка порошковых огнетушителей при ежегодном техническом осмотре (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см., содержание влаги и дисперсность). Данная проверка должна проводиться выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.).

- 3. Организовать проведение проверок работоспособности систем и установок противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) с составлением Актов проверок.

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес (155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Островского, д.4) о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Настоящее представление может быть обжаловано в порядке, установленном для обжалования ненормативных правовых актов, а именно:

- в Арбитражный суд Ивановской области в порядке, установленном главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обжалованию ненормативных правовых актов;
- в Кинешемский городской суд (постоянное судебное присутствие в г. Заволжск Ивановской области) в порядке, установленном главой 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

главный государственный инспектор г. Кинешма,  
Кинешемского и Заволжского районов Ивановской области  
по пожарному надзору



Веденяпин А.С.

Представление получил « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Балашов М.И.  
( фамилия, подпись )

Представление направлено в адрес: директора МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ» Балашова М.И 14.02.2020 (Исх. №121-2-6-89 от 14.02.2020)